

Regionale Brandweer Hollands-Midden

BRANDWEER

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
gemeente Waddinxveen
T.a.v. de heer D. Kopenaal
Postbus 400
2740 AK WADDINXVEEN

Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
Telefoon (071) 366 1366
Fax (071) 366 1399
www.rbhm.nl

Datum	26 augustus 2009	Telefoon	071-366 1859	Bijlage
Onze	JM1291084	Fax		
Uw referentie		E-mail	j.meijer@hollands-midden.nl	
Uw brief van	Mail 24 juni 2009	Onderwerp	Advies voorontwerp bestemmingsplan "Centrum Waddinxveen"	

Geachte College,

De gemeente Gouda heeft de Regionale Brandweer Hollands Midden verzocht om, in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de circulaire "Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen 1984, advies uit te brengen over het voorontwerp bestemmingsplan "Centrum Waddinxveen". Het gemeentebestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en beleid met betrekking tot rampenbestrijding. Het advies van de regionale brandweer kan het bevoegd gezag ondersteunen bij de verantwoording van het groepsrisico. Het brandweeradvies geeft inzicht in de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen en rampen, alsmede de beperking van het ontstaan en de effecten daarvan. Vanuit de diverse belangen maakt het gemeentebestuur uiteindelijk een eigen afweging omtrent het groepsrisico.

Het plangebied ligt op 60 meter afstand van een hogedruk aardgastransportleiding. Door de Gasunie is een risicoberekening gemaakt. Uit deze berekening blijkt dat het plaatsgebonden risico op de gehele leiding ligt en daarom geen rol speelt. Het groepsrisico is hoog, maar blijft onder de oriënterende waarde. De hoogte van het groepsrisico wordt bepaald door de bestaande bebouwing. Door de ontwikkeling van het plangebied neemt het groepsrisico niet significant toe. De gemeente Waddinxveen heeft een verantwoording groepsrisico opgesteld. In deze verantwoording is gekeken naar de bestrijdbaarheid van een incident met de genoemde leiding en naar de zelfredzaamheid van de bewoners ingeval van een calamiteit.

De plaatselijke brandweer zal de hogedruk aardgastransportleiding meenemen in een nog op te stellen aanvalsplan. Het scenario "calamiteit aardgasleiding" wordt opgenomen in het oefenprogramma van de brandweer.

De aanrijtijd van de brandweer voldoet aan de wettelijke norm. Er is voldoende bluswater aanwezig.

Bij de verdere ontwikkeling van het plangebied is het van belang te kijken naar zelfredzaamheid. Ik adviseer voor een aantal bestaande en mogelijk nieuw te ontwikkelen objecten met verminderd zelfredzame personen een zelfredzaamheidsplan op te stellen.

Regionale Brandweer Hollands-Midden

BRANDWEER



Ik adviseer u bovenstaande maatregelen mee te nemen en goed te borgen in ontwikkeling van het plangebied.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer J. Meijer van de Regionale Brandweer Hollands Midden, telefoon 071-3661859

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,


H.E.N.A. Meijer
Commandant Regionale Brandweer Hollands Midden

i.a.a. Milieudienst Midden Holland
Brandweer Waddinxveen

Tarief

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer heeft voor het geven van de adviezen op het gebied van Externe Veiligheid de volgende netto tarieven vastgesteld:

- Eenvoudige adviezen: € 475,--
- Complexe adviezen: € 2.300,--
- Zeer complexe adviezen: afrekening op urenbasis
- Spoedeisende adviezen: tweemaal het aangegeven tarief.

Het voorliggende advies valt onder de categorie: eenvoudige adviezen.

Voor dit advies wordt € 475,-- in rekening gebracht door de Regionale Brandweer Hollands Midden.